

Pp. 55,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	
Rzędna osi przewodu	
Zagłębienie osi przewodu	
Długość, spadek	
Średnica, materiał	
Odległość	
Oznaczenia	

UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny,w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

2. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach: - dla eNA, eN - Ø110; dla eWA i eSN - - Ø160

3. Taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem; do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów

OZNACZENIA:

HP-4	-	Proj. hydrant p.poż. nadziemny DN80
W_{HP-4}	-	Proj. włączenie przyłącza wodociągowego do hydrantu p.poż.
z	-	Zasuwa kołnierzowa

PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY WODOC. DO HYDRANTÓW P.POŻ.

CZ. II (HP-23 - HP-33)

- zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.

SKALA 1:100

AQUA - PROJECT®
Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy

Inwestor: Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1; 83-140 Gniew			Data: 01.2017	Nr zlecenia: 778/2016
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.	Faza: PB-W	Skala: 1:100	Branża: Sanit.	Nr rysunku: 29
Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Główny projektant:	mgr inż. E. Smentek		
	Projektowała:	mgr inż. M. Triebwasser - Matysiak		
	Opracował:	mgr inż. P. Kolaski		
	Sprawdziła:	mgr inż. A. Pieniaszek		