

UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny,w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

2. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach: - dla eNA, eN - Ø110; dla eWA i eSN - Ø160

3. W wykopie otwartym - taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem; do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów. Przy przewiertach stosować drut miedziany.

4. W terenach o nawierzchni nieutwardzonej należy wykonać umocnienie hydrantów i skrzynek ul. zasuw za pomocą kostki brukowej w promieniu 1,0 m.

OZNACZENIA:

W16 - Węzeł połaczeniowy z istniejącą/projektowaną siecią wodociągową
wł45 - Włączenie istniejącego przyłącza wodociągowego
p1 - Przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego
HP1 - Włączenie projektowanego hydrantu nadziemnego

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOC.
W UL. GOGOLEWSKIEJ (W16 - W17) - zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.
SKALA 1:100/1000

AQUA - PROJECT®
Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy

Inwestor: Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1; 83-140 Gniew		Data: 01.2017		Nr zlecenia: 778/2016
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.	Faza: PB-W	Skala: 1:100/1000	Branża: Sanit.	Nr rysunku: 18
Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Główny projektant:	mgr inż. E. Smentek		
	Projektowała:	mgr inż. M. Triebwasser - Matysiak		
	Sprawdziła:	mgr inż. A. Pieniaszek		