







UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny,w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

2. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach: - dla eNA, eN - Ø110; dla eWA i eSN - - Ø160

3. Taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem; do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów

OZNACZENIA:

wł45 - Włączenie istniejącego przyłącza wodociągowego

PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁACZY WODOC.

CZ. II (wł8 - wł10)

- zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.

SKALA 1:100/500

AQUA - PROJECT®

Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy

Inwestor: Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1; 83-140 Gniew	Data: 01.2017	Nr zlecenia: 778/2016	
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.	Fazo: PB-W	Skala: 1:100/500	Branża: Sanit.
Nr rysunku: 21			
Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Główny projektant: mgr inż. E. Smentek		
	Projektowała: mgr inż. M. Trieblwasser - Matyszak		
	Opracował: mgr inż. P. Kotelski		
	Sprawdziła: mgr inż. A. Pieniaszek		