

UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny,w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

2. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach: - dla eNA, eN - Ø110; dla eiVA i eSN - - Ø160

3. Taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem: do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów

OZNACZENIA:

wł45 - Włączenie istniejącego przyłącza wodociągowego

PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁACZY WODOC.

CZ. VI (wł50 - wł54)

- zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.

SKALA 1:100/100

AQUA - PROJECT®
Zakład Inżynierii Wodno - Sciekowej w Będzoszczy

Inwestor: Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1; 83-140 Gniew	Data: 01.2017	Nr zlecenia: 778/2016	
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.	Fazа: PB-W	Skala: 1:100/100	Branża: Sanit.	Nr rysunku: 25
Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Główny projektant:	mgr inż. E. Smentek	
	Projektowała:	mgr inż. M. Trębkowska-Matysiak	
	Opracował:	mgr inż. P. Kotecki	
	Sprawdził:	mgr inż. A. Pieniaszek	