

Pp. 45,00 m n.p.m.	wł-35	wł-36	wł-37	wł-38	wł-39	wł-40	wł-41	wł-42	wł-43	wł-44	wł-45	wł-46	wł-47	wł-48	wł-49
Rzędna terenu	59,72 / 59,34	60,53 / 62,43 / 62,00	62,27 / 62,27 / 62,27	61,20 / 61,20	63,63 / 64,00 / 63,63	66,58 / 66,58 / 66,58	64,60 / 64,30	67,49 / 67,61	66,50 / 66,20	69,70 / 69,70	65,92 / 65,92 / 65,92	65,34 / 65,34	65,00 / 65,00	64,72 / 64,72 / 64,72	65,00 / 65,00
Rzędna osi przewodu	57,73 / 57,34	58,50 / 60,98 / 60,58	60,27 / 60,27 / 60,27	59,53 / 59,53	61,63 / 62,00 / 61,63	64,58 / 64,58 / 64,58	62,60 / 62,30	65,49 / 65,61	64,50 / 64,20	67,70 / 67,70	63,92 / 63,92 / 63,92	63,34 / 63,34	63,00 / 63,00	62,72 / 62,72 / 62,72	63,00 / 63,00
Zagłębienie osi przewodu	1,82 / 1,60	1,80 / 1,80 / 1,80	1,80 / 1,80 / 1,80	1,80 / 1,80	1,80 / 1,80 / 1,80	1,80 / 1,80 / 1,80	1,80 / 1,80	1,80 / 1,80	1,80 / 1,80	1,80 / 1,80	1,80 / 1,80 / 1,80	1,80 / 1,80	1,80 / 1,80	1,80 / 1,80 / 1,80	1,80 / 1,80
Długość, spadek	L = 5,5 m i= 2,0%	i = 187,0% i = 433,0% i = 257,0% L = 2,3 m; L = 1,2 m; L = 1,5 m	i = 49,0% L = 3,5 m	i = 63,0% L = 4,0 m	i = 218,0% i = 59,0% L = 2,8 m; L = 1,7 m	i = 170,0% L = 3,0 m	L = 3,0 m i = 77,0%	i = 521,0% i = 138,0% L = 2,4 m; L = 2,1 m	i = 42,0% L = 4,5 m	i = 220,0% L = 1,5 m	i = 95,0% L = 6,5 m	i = 19,0% L = 8,0 m	i = 2,0% L = 6,5 m	i = 12,0% L = 6,0 m	L = 4,8 m i = 159,0% i = 21,0%
Średnica, materiał	rury wodociągowe-ciśnieniowe Ø40/3,7mm; PE100; SDR11; PN16	rury wodociągowe-ciśnieniowe Ø40/3,7mm; PE100; SDR11; PN16 rury wodociągowe-ciśnieniowe Ø32/3,0mm; PE100; SDR11	rury wodociągowe-ciśnieniowe Ø32/3,0mm; PE100; SDR11	rury wodociągowe-ciśnieniowe Ø32/3,0mm; PE100; SDR11;	rury wodociągowe-ciśnieniowe Ø32/3,0mm; PE100; SDR11; PN16	Ø40/3,7mm; PE100; SDR11; PN16	Ø40/3,7mm; PE100; SDR11; PN16	Ø40/3,7mm; PE100; SDR11; PN16	Ø40/3,7mm; PE100; SDR11; PN16	Ø32/3,0mm; PE100; SDR11; PN16	rury wodociągowe-ciśnieniowe Ø40/3,7mm; PE100; SDR11; PN16	rury wodociągowe-ciśnieniowe Ø32/3,0mm; PE100; SDR11; PN16	rury wodociągowe-ciśnieniowe Ø32/3,0mm; PE100; SDR11; PN16	rury wodociągowe-ciśnieniowe Ø32/3,0mm; PE100; SDR11; PN16	rury wodociągowe-ciśnieniowe Ø32/3,0mm; PE100; SDR11; PN16
Odległość	0,00 5,50 5,50 5,3	0,00 4,80 4,80 4,8	0,00 3,30 3,30 3,3	0,00 3,80 3,80 3,8	0,00 4,30 4,30 4,3	0,00 2,80 2,80 2,8	0,00 2,80 2,80 2,8	0,00 4,30 4,30 4,3	0,00 4,50 4,50 4,5	0,00 1,30 1,30 1,3	0,00 6,30 6,30 6,3	0,00 7,80 7,80 7,8	0,00 6,30 6,30 6,3	0,00 5,80 5,80 5,8	0,00 6,30 6,30 6,3
Oznaczenia	wł-35	wł-36	wł-37	wł-38	wł-39	wł-40	wł-41	wł-42	wł-43	wł-44	wł-45	wł-46	wł-47	wł-48	wł-49

UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny,w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

2. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach: - dla eNA, eN - Ø110; dla eWA i eSN - - Ø160

3. Taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0.5m nad przewodem; do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów

OZNACZENIA:

w45 - Włączenie istniejącego przyłącza wodociągowego

PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY WODOC.

CZ. V (wł35 - wł49)

- zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.

SKALA 1:100/100

AQUA - PROJECT®
Zakład Inżynierii Wodno - Sokowej w Bydgoszczy

Inwestor: Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1; 83-140 Gniew	Data: 01.2017	Nr zlecenia: 778/2016	
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.	Faza: PB-W	Skala: 1:100 / 100	Nr rysunku: 24
		Branża: Sanit.	
Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Główny projektant:	mgr inż. E. Smerkiak	
	Projektowała:	mgr inż. M. Trzebiatowska - Matysiak	
	Opracował:	mgr inż. P. Kotlarski	
	Sprawdził:	mgr inż. A. Pieniążczyk	