

UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny,w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

2. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach: - dla eNA, eN - Ø110; dla eWA i eSN - - Ø160

3. Taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0.5m nad przewodem; do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów

OZNACZENIA:

wł45 - Włączenie istniejącego przyłącza wodociągowego

PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY WODOC.

CZ. IV (wł22 - wł34)

- zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.

SKALA 1:100/100

AQUA - PROJECT®
Zakład Inżynierii Wodno - Sanitarnej w Bydgoszczy

Inwestor: Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew

Obiekt: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.

Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Data: 01.2017
Nr zlecenia: 778/2016
Fazа: PB-W
Skala: 1:100/100
Branża: Sanit.
Nr rysunku: 23

Główny projektant: mgr inż. E. Smerkiak
Projektowała: mgr inż. M. Trębiatowska - Matysiak
Opracował: mgr inż. P. Kotlarski
Sprawdził: mgr inż. A. Pieniaszek