

Gniew, dnia 19.10.2011

**WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
NR WT/W/20/2011**

A) DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZANEJ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Nieruchomość:
 1. Miejscowość: **GNIEW**
 2. Nr geodezyjny działki: **1/38, OBRĘB GNIEW**
 3. Typ: **PROJEKTOWANA ZABUDOWA WIELORODZINNA**
 4. Ulica/miejscowość: **GNIEW**
2. Wnioskodawca o przyłączenie:
 1. Nazwa wnioskodawcy: **GINA GNIEW**
 2. :
3. Tytuł prawny do nieruchomości przyłączanej do sieci wodociągowej:
 1. Własność¹⁾
 2. Współwłasność¹⁾
 3. Użytkowanie wieczyste¹⁾
 4. Dzierżawa/wynajem¹⁾
 5. Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym¹⁾

B) OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA:

1. Koszt wykonania przyłącza wodociągowego ponosi odbiorca usług z przywróceniem do stanu pierwotnego.
2. Wcinka do wodociągu:
 1. Wcinka zostanie wykonana na koszt inwestora, tylko przez pracowników Inwest-Kom w Gniewie sp. z o.o., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wykonania wcinki.
 2. W celu wykonania wcinki wodociągowej dla projektowanego przyłącza wodociągowego należy wymienić istniejący odcinek wodociągu azbesto-cementowego i żeliwnego (wiek oraz bardzo duża awaryjność wodociągu) od dz. nr 21/2 (skrzyżowanie ulicy 27-go Stycznia i ulicy Witosa) do dz. nr 1/4, obręb Ciepłe na wodociąg PCV lub PE 150. Wcinka nie może być wykonana przed wymianą odcinka sieci azbestocementowej. Powyższe zabezpiecza ciągłość i niezawodność dostaw.
 3. Wcinkę wykonać za pomocą trójnika do wodociągu w 150 PCV, Dz. nr 1/3, obręb Gniew, w trakcie wymiany odcinka sieci wodociągowej.
 4. Zużycie wody:
 1. zgodnie z wnioskiem ustala się dobowe zużycie wody w nieruchomości dz. nr 1/38, obręb Gniew w ilości $Q_{\text{śrd}}=8,4 \text{ m}^3/\text{d}$
 2. określa się wydatek maksymalny dobowy przepływu dla projektowanego przyłącza o wartości $Q_{\text{maxd}}=12,6 \text{ m}^3/\text{d}$
3. Przyłącze wodociągowe:
 1. Wykonać z rury PE.
 2. Średnicę przyłącza przyjąć zgodnie z wytycznymi do obliczeń obowiązujących norm projektowych w Polsce uwzględniając projektowe zużycie wody.
 3. Wodomierz główny przyjąć zgodnie z wytycznymi do obliczeń obowiązujących norm projektowych w Polsce uwzględniając projektowe zużycie wody.
 4. Zamontować na przyłączy przed i za wodomierzem zawór przelotowy-kulowy oraz zawór antyskażeniowy.
 5. Wodomierz główny dla nieruchomości dz. nr 1/38 zamontować w studni wodomierzowej na nieruchomości dz. nr 1/38 nie dalej niż 10 m od wodociągu.
 6. Z uwagi na charakter terenu (podmokły) należy wykonać stałe odwodnienie studni wodomierzowej. Wody drenażowe i opadowe zagospodarować zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w który wpisana jest nieruchomość dz. nr 1/38, obręb Gniew.

C) WYKONANIE:

1. Wg decyzji wnioskodawcy:
 1. Wykonanie przyłącza wodociągowego nastąpi na podstawie odrębnej umowy.
 2. Zezwala się na wykonanie przyłącza wodociągowego firmie specjalizującej się w usługach wod-kan w zakresie prac poza w/w pkt B, 2, 1.

D) UZGODNIENIE DOKUMENTACJI:

1. Niniejsze warunki techniczne wydaje się celem sporządzenia projektu przyłącza wodociągowego.
2. Gotowy projekt przyłącza wodociągowego należy przedłożyć do Zakładu wodociągów i kanalizacji w dwóch egzemplarzach celem uzgodnienia projektowanego przebiegu przyłącza.
3. Uzgodnienie projektu stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych.

E) POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Ustala się termin ważności warunków technicznych licząc jeden rok licząc od dnia wydania w/w warunków technicznych.
2. Wykonanie przyłącza należy zgłosić do odbioru w otwartym wykopie celem spisania protokołu odbioru.
3. Po realizacji prac dostarczyć do tut. Zakładu jeden egzemplarz pomiaru geodezyjnego powykonawczego wykonanego przyłącza.

INWEST-KOM W GNIEWIE SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE POBÓR WODY PRZED ZAWARCIEM UMOWY PODLEGA KARZE GRZYWNY DO 5000 PLN.

INWEST-KOM
w Gniewie Spółka z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Wiśłana 6, 83-140 Gniew

Z up. Zarządu
Kierownik Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji

Lukasz Zieliński

1) właściwe podkreślić

Strona 1 z 1